



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС ВУ.МХ03.Н01833

Срок действия с 04.03.2013 по 04.03.2016

№ 0864921

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОТОПИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ "САНРОС"

РОСС RU.0001.11МХ03 от 09 июля 2009 г.;

Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;

тел./факс (495) 482 43 44, тел. (495) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ "ЛИДЕЯ"

типов ЛК и ЛУ, части и принадлежности к ним,

выпускаемые по ГОСТ 31311-2005,

согласно приложению на одном листе (бланк № 0363872)

Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 31311-2005

код ОК 005 (ОКП):

49 3512

код ТН ВЭД России:

7322 19 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"

231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, д. 70;

УНН 500021638; тел. +375 (154) 52-63-70, факс +375 (154) 52-48-13

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш"

231300, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. Советская, д. 70;

УНН 500021638; тел. +375 (154) 52-63-70, факс +375 (154) 52-48-13

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 621/195-2013 от 27.02.2013 ИЦ "Композит-Тест"
ЗАО "Центр сертификации "Композит-Тест", рег. № РОСС RU.0001.21АЮ48.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат соответствия № ВУ/112 05.01. 002 00670 от 03.04.2012, выданный Национальным органом по оценке соответствия Республики Беларусь на систему менеджмента качества ОАО "Лидсельмаш" согласно СТБ ISO 9001 - 2009.

Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 120 °С и рабочим давлением до 0,86 МПа.

Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

подпись

В.С.Кляцкин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Т.В.Грабова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации